

## ОТЧЕТ

### об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов в МБДОУ №34 г.Шахты в 2017г.

#### Не исполненные:

**Предписание № 9/1/1 от 18.01.2016г.** ГУ МЧС России по Ростовской области Отдел надзорной деятельности по городу Шахты  
- на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты до 01.12.2016г.

**Акт проверки №7 от 29.01.2016г.** ГУ МЧС России по Ростовской области Отдел надзорной деятельности по городу Шахты  
- В ходе проведения проверки нарушений требований нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности на момент проверки не выявлено.

**Предписание №180 от 11.07.2014г.** территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах  
-на территории 9-ти игровых площадок тентовые навесы не оборудованы в соответствии с гигиеническими требованиями: не ограждены с 3-х сторон и не оборудованы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для человека) до 04.08.2015г.  
-игровые площадки для дошкольных групп не оборудованы с учетом возрастных особенностей детей до 04.08.2015г.  
-в помещениях санитарных узлов на стенах не заменена пришедшая в негодность глазурованная плитка до 04.08.2015г.

**Предписание № 232/1/1 от 10.12.2014г.** ГУ МЧС России по Ростовской области Отдел надзорной деятельности по городу Шахты  
- на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты до 01.12.2015г.

**Предписание № 272/1/1 от 12.12.2014г.** ГУ МЧС России по Ростовской области Отдел надзорной деятельности по городу Шахты  
-помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией до мая 2016г.  
-здание не оборудовано аварийным освещением путей эвакуации до мая 2016г.

**Предписание № 6 от 28.01.2016г.** территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах



-в буфетных групп на стенах заменить глазурованную плитку или облицевать иными влагостойкими материалами, безвредными для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м до 19.10.2017г.

-в медицинском кабинете использовать медицинскую мебель, наружная и внутренняя поверхность мебели должна быть гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств до 19.10.2017г.

### **Выполненные:**

- во всех группах хранение дезинфицирующих средств осуществлять в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой;
- прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять в таре производителя (поставщика);
- постельное белье (пододеяльники) маркировать у ножного края;
- искусственную с-витаминизацию осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 п.14.21;
- ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществлять в соответствии с гигиеническими требованиями;
- световые проемы в игровых и спальнях групп оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами;
- в подготовительной группе в туалетном помещении установить вешалки для детских полотенец по списочному составу детей;
- детские унитазы в туалетной старшей и подготовительной групп установить в закрывающихся кабинках;
- стены игровой подготовительной группы должны иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;
- в старшей группе умывальники обеспечить смесителями, подводкой горячей воды к умывальникам;
- конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей;
- во всех группах установить шкафы для уборочного инвентаря;
- искусственную с-витаминизацию осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 п.14.21;
- обеспечить помещения пищеблока исправным холодильным оборудованием.

Заведующий МБДОУ № 34 г.Шахты



Богомаз М.В.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Богомаз Марина Викторовна

Действителен с 30.09.2021 по 30.09.2022